



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620
Тел. (34141)27962, Е-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 2681

г.Глазов

« 21 » декабря 2023

(место выдачи предписания)

Мною, Мехедовой Жанной Владимировной, ведущим специалистом- экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.Глазове
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЮНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (сокращенное наименование - МБОУ «Юндинская СОШ» ОГРН: 1021800586158, Дата присвоения ОГРН: 06.11.2002, ИНН: 1802003671, КПП: 183701001, юридический адрес: 427524, Удмуртская Республика, Балезинский район, д.Юнда, пер.Школьный, д.9

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Питьевой режим МБОУ «Юндинская СОШ» организован за счет кипяченой воды. Имеются подносы, посуда по составу детей, график смены кипяченой воды. Отсутствует маркировка на подносах «для грязной» и «чистой» посуды, согласно графику смены, кипяченую воду меняют 1 раз в день- утром в 8ч 00 мин, отсутствует инструкция, что не соответствует требованиям п. 8.4.3, П. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- 8.4.3. При организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из расчета количества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения;

- 8.4.5. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:

кипятить воду нужно не менее 5 минут;

до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;

смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

2. Согласно представленной программе производственного контроля 2023г., директором МБОУ «Юндинская СОШ» Программа производственного контроля определяет порядок проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических(профилактических) мероприятий и предусматривает обязанности должностных лиц организации по выполнению требований санитарных правил. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - производственный контроль) проводится должностными лицами на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля приказом по МБОУ в соответствии с осуществляющей ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий учреждения и осуществления контроля за их соблюдением.

Согласно п. 5 программы производственного контроля "объемы и периодичность лабораторных исследований" график отбора проб по программе производственного контроля лабораторные исследования по микробиологическим и санитарно- химическим показателям МБОУ «Юндинская СОШ» должно проводиться 1 раз в год, представлены протоколы лабораторных за 2022г., не представлены протоколы лабораторных исследований за 2023 г., таким образом производственный контроль не проводился 2023г. в нарушении п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

3. В мясо- рыбном цеху стол (столешница) с маркировкой «яйцо» выполнена из пластика не имеющая целостности покрытия, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

4. В помещении пищеблока в горячем цехе (над плитой), в моечной посуды отсутствуют локальные вытяжные системы (зонты), что является нарушением требований п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"- «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений»;

5. Окна на пищеблоке, в помещении столовой, а также коридоре 2- го этажа ветхие, с неисправными рамами, не открываются, имеются треснутые стекла, сгнившие углы деревянных рам на окнах второго этажа, что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.3. (Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения), п. 2.7.2 (Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

6. Пол в помещении моечной для посуды выполнен из керамической плитки, имеет множественные дефекты (сколы), что противоречит п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

7. Согласно экспертного заключения № 1666/1 от 20.12.2023г. на расписание уроков на 2023- 2024 учебный года учащихся в МБОУ «Юндинская СОШ», по представленным на экспертизу и рассмотренным документам, и материалов установлено, что максимальный объем дневной нагрузки в 1 классе, 5-10

классах превышает гигиенические нормативы, недельная учебная нагрузка во всех классах превышает гигиенические нормативы, что не соответствует требованиям раздела VI таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», абзаца 8 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Согласно экспертного заключения № 1667/1 от 20.12.2023г. на обеспечение обучающихся детской мебелью (столы, стулья) в соответствии их ростом в МБОУ «Юндинская СОШ», выявлено, что обучающиеся всех классов не обеспечены учебной мебелью (столы, стулья) в соответствии с их ростом, что не соответствует требованиям абзаца 1 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и раздела VI таблица 6.2 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а также цветовая маркировка не соответствует ростовой группе, что не соответствует требованиям абзаца 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и раздела VI таблица 6.2 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» .

9. Согласно экспертного заключения № 1656/1 от 19.12.2023г., при проведении экспертизы, проведенной органом инспекции – филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, на результаты измерения искусственной освещенности в МБОУ «Юндинская СОШ», представленные в протоколе № 249/О от 13.12.2023г. выявлено занижение искусственной освещенности в следующих помещениях: кабинет № 7 (на поверхности стола) – (253±23)лк, при нормативе в учебных помещениях на поверхности стола не менее 300 лк; Оценка соответствия уровня общего искусственного освещения в кабинете № 8 (на поверхности стола) не способна продемонстрировать, что значения контролируемого параметра соответствует или не соответствует гигиеническим требованиям.

Что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V п.144 табл. 5.54 п.15, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.1, абзац 3 п. 2.8.5.

10. Согласно экспертного заключения № 1655/1 от 19.12.2023г., при проведении экспертизы, проведенной органом инспекции – филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, на результаты измерения коэффициента пульсации в МБОУ «Юндинская СОШ», представленные в протоколе № 82/П от 13.12.2023г. выявлено превышение коэффициента пульсации освещенности в следующих помещениях: кабинет №9 (на поверхности стола) - (16,6±1,9)%, при нормативе в учебных помещениях не более 10%. В остальных помещениях коэффициент пульсации не превышает гигиенические нормативы, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V, табл. 5.54, п.15.

11. Согласно экспертного заключения № 1660/1 от 19.12.2023г., при проведении экспертизы, проведенной органом инспекции – филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, на результат проверки личных медицинских книжек сотрудников, на прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации МБОУ «Юндинская СОШ» представлен список сотрудников–27 человек. Не представлено 2 личные медицинские книжки сотрудников по причине нахождения сотрудника на больничном листе, нахождения личной медицинской книжки на основном месте работы. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Результаты оценки периодического (предварительного) медицинского осмотра персонала, кратность прохождения - 1 раз в год	
Наличие заключений врачей-специалистов	Имеются в полном объеме у всех сотрудников
Результаты исследования на гельминтозы	Имеются в полном объеме у всех сотрудников
Результаты флюорографии грудной клетки	Имеются в полном объеме у всех сотрудников
Исследование крови на сифилис и мазок на гонорею	Имеются в полном объеме у всех сотрудников
Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое	Имеются в полном объеме у всех сотрудников

обследование на брюшной тиф (при поступлении на работу)	
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (при поступлении на работу)	Имеются в полном объеме у сотрудников пищеблока
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (периодичность прохождения - 1 раз в 2 года)	
1.Волков В.Г.-водитель.(ЛМК №52068591) отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической аттестации. 2.Пономарев Д.Н.-рабочий по ремонту(ЛМК №39494499) отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической аттестации. 3.Валиматова И.Г-учитель (ЛМК№ 48610004) отсутствуют данные о прохождении периодической профессиональной гигиенической аттестации.	

Что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.1.5.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. При организации питьевого режима кипяченой водой МБОУ «Юндинская СОШ» обеспечить подносы с маркировкой для "чистой" и "грязной" посуды, проводить смену кипяченой воды не менее чем через три часа с отметкой в графике смены кипяченой воды, промывать в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскивать, в соответствии с требованиями п. 8.4.3, п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

2. Соблюдать объемы и периодичность лабораторных исследований программы производственного контроля согласно графику отбора проб по программе производственного контроля лабораторные исследования по микробиологическим и санитарно-химическим показателям в соответствии требованиям п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Заменить в мясо- рыбном цеху стол (столешницу) с маркировкой «яйцо» выполненную из пластика на цельнометаллический, в соответствии требования п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Оборудовать помещение пищеблока в горячем цехе (над плитой), в моечной для посуды локальными вытяжными системами в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

5. Обеспечить конструкцию окон возможностью проведения проветривания помещений в любое время года на пищеблоке, в помещении столовой, в коридоре 2- го этажа, заменить треснутые стекла, скшившие углы деревянных рам на окнах второго этажа в соответствии требованиям п. 2.8.3 п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Устраниить дефекты пола в помещении моечной для посуды согласно требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Распределить дневную нагрузку максимального объема в течении недели в соответствии требованиям раздела VI таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», абзаца 8 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Обеспечить обучающихся мебелью (столы, стулья) в соответствии их ростом, согласно требованиям абзаца 1 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и раздела VI таблица 6.2 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а также поменять цветовую маркировку в соответствии ростовой группе, согласно требованиям абзаца 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и раздела VI таблица 6.2 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. Обеспечить норматив искусственной освещенности в кабинете № 7 (на поверхности стола) не менее 300 лк, в соответствии требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V п.144 табл. 5.54 п.15, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.1, абзац 3 п. 2.8.5.

10. Обеспечить норматив коэффициента пульсации в кабинете №9 не более 10%, в соответствии требованиям раздела V табл. 5.54 п. 15 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

11. Не допускать нарушений периодичности профессиональной гигиенической подготовки и аттестации прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудниками МБОУ «Юндинская СОШ» в соответствии требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.1.5.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юндинская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - МБОУ «Юндинская СОШОГРН: 1021800586158, Дата присвоения ОГРН: 06.11.2002, ИНН: 1802003671, КПП: 183701001, юридический адрес: 427524, Удмуртская Республика, Балезинский район, д.Юнда, пер.Школьный, д.9

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А.

тел./E-mail 8(34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. В срок до «01» сентября 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист- эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Ж.В. Мехедова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « ____ » 20 ____ г.


(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 427524, Удмуртская Республика, Балезинский район, д.Юнда, пер.Школьный, д.9, также по адресу электронной почты E-mail: unda-school11@yandex.ru
427550, Удмуртская Республика, п. Балезино, ул. К.Маркса, 32а (Управление образования Балезинского района)

